No. 09103757

平成21年11月12日

受付No. 09008387

水質検査結果書

高山市荘川町黒谷39-1

三谷自然水(湧水)を守る会　代表　黒田　章雄　様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
〒500-8148 岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

平成21年11月5日 、ご依頼のありました試料の検査結果は、以下のとおりです。

採水地点	荘川町三谷字大谷			
住所	高山市荘川町三谷			
採水	年月日(時刻)	平成21年11月5日	天候	－
	採水者	黒田　章雄	所属	－
現地検査	気温	－	pH値	－
	水温	－	残留塩素	－
	検査者	－	所属	－

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	3 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L 未満	10 mg/L 以下			
塩化物イオン	0.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。