No. 09I01405

平成21年6月2日

受付No. 09002719

水質検査結果書

高山市荘川町黒谷39-1

三谷共有地 源水を守る会　様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第6号)
財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
〒500-8148 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-4300
FAX (058)248-0229

平成21年5月25日 、ご依頼のありました試料の検査結果は、以下のとおりです。

採水地点	原水を守る会			
住所	高山市荘川町三谷字大谷三谷共有地内			
採水	年月日(時刻)	平成21年5月24日　(17:00)	天候	―
	採水者	持ち込み	所属	―
現地検査	気温	―	pH値	―
	水温	―	残留塩素	―
	検査者	―	所属	―

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	49 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L 未満	10 mg/L 以下			
塩化物イオン	0.7 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.6 度	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。